

List opatření					
<b>Název opatření:</b>	Bělotín - výstavba kanalizace a ČOV	<b>ID</b>	HOD207002		
<b>Vliv:</b>	bodové zdroje znečištění	<b>Typ LO</b>	A		
<b>Zlepšení ukazatelů:</b>	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky	<b>Dílčí povodí</b>	HOD		
Vazba na územní jednotky:					
<b>Kód obce</b>	<b>Obec</b>	<b>Katastrální území (místní část)</b>		<b>ID vodního útvaru</b>	
512231	Bělotín	Bělotín		HOD_0050	
512231	Bělotín	Kunčice		HOD_0050	
512231	Bělotín	Lučice		HOD_0050	
<b>Kraj:</b>	OLK	<b>ORP:</b>	Hranice		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
<b>ID_VHB</b>	<b>Název vypouštění</b>	<b>Název toku</b>	<b>Říční km</b>	<b>JTSK X</b>	<b>JTSK Y</b>
619724	ČOV Bělotín - Kunčice (210 EO)	Račí p.		-508025	-1127749
617693	ČOV Bělotín - 1200 EO, podtlaková kanalizace	Luha	15.12	-507989	-1126488
618421	ČOV LUČICE	Lučický p.		-505456	-1125892
Popis opatření					
<p>Stavba „Kanalizace Kunčice – III.stavba“ je navržena s těmito objekty: splaškové kanalizace, čerpací stanice a tlaková kanalizace. Stoky splaškové kanalizace E, E1-E12 jsou navrženy v profilu DN 250 z materiálu PVC SN4, délka 2 119 m. Napojení II. etapy splaškové kanalizace na stávající kanalizaci bude přes nově osazenou čerpací stanici odpadních vod AS-PUMP. Tlaková kanalizace o délce 68 m DN 80 PE bude napojena na II. etapu kanalizace přes čerpací stanici na stávající kanalizaci na pravém břehu vodoteče Račí potok.</p> <p>Stavba „Bělotín kanalizace a ČOV“ bude realizována v rozsahu splašková kanalizace podtlaková, gravitační kanalizace, podtlaková stanice a ČOV na pozemku parc.č. 1004.</p> <p>Stoky podtlakové kanalizace jsou navrženy v profilu DN 80-150 v délce 12 841 m. Délka výtaku DN 100 činí 1 843 m, gravitační kanalizace DN 250 45 m. Podtlakové stanice budou dvě a počet sběrných šachet 261 ks. Projektovaná kapacita ČOV 1200 EO. Recipientem je vodní tok Luha.</p> <p>V místní části Lučice je navržena dostavba kanalizačního systému s koncovkou na stávající ČOV Lučice. Recipientem je Lučický potok.</p>					
Parametry:					
<b>Počet nově připojených EO:</b>	1500	<b>Navrhovaná kapacita ČOV:</b>	1200		
<b>Investiční náklady (mil.Kč):</b>	150.0	<b>Způsob financování:</b>			
<b>Stav přípravy:</b>	stavební povolení		<b>Fondy EU:</b>		
<b>Předp. datum dokončení opatření:</b>	2016-2021	<b>Poznámka:</b>			
<b>Nositel opatření:</b>	Obec Bělotín				
<b>Provozovatel:</b>	Obec Bělotín, VaK Přerov				