

List opatření

Název opatření	VD Olešná, odtěžení nánosů	ID_OP	OD130219
Typ opatření	víceúčelové vodní nádrže	ID_KO	34

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce - ZSJ	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
598003	Frydek - Místek	203010602002	Nádrž Olešná	
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
204270000100	Olešná	POd	10.7	12.4

Popis současného stavu
sedimentace splavenin a plavenin způsobuje zmenšení objemu nádrže a zhoršení její zásobní funkce

Popis navrhovaného stavu			
odtěžení nánosů ze zátopy vodního díla v rozsahu cca 110 tis. m ³ , o což se zvýší zásobní objem nádrže			
Parametry navrhovaného opatření *)	Současný stav		Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q _N)			
Počet ohrožených obyvatel			
Rozsah ohroženého území (ha)			
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)			
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil. m ³)	*)	Náklady na realizaci (mil. Kč)	200.0
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	podpora bezpečnosti VD
Úprava koryta toku (m)		Stav projektové přípravy	studie
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	08/11-12/13
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření / Iniciativa	POd
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	POd
Poznámka	*) nesouvisí se zabezpečením povodňové ochrany		