

List opatření					
Název opatření:	Sedlnice – výstavba tlakové kanalizace a ČOV (OD100137)			ID	HOD207009
Vliv:	bodové zdroje znečištění			Typ LO	A
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky			Dílčí povodí	HOD
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)		ID vodního útvaru	
599832	Sedlnice	Sedlnice		HOD_0100	
Kraj:	MSK	ORP:	Nový Jičín		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
Popis opatření					
<p>Pro odkanalizování stávající zástavby je navržena výstavba tlakové kanalizace. Celková délka navržené kanalizace je 12 850 m, profil jednotlivých kanalizačních stok je DN 80 až 150 mm.</p> <p>Pro likvidaci odpadních vod je navržena výstavba mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 2050 EO s technologií předřazené denitrifikace a aeraci a aerobní stabilizaci kalu. Součástí návrhu jsou objekty kalového hospodářství</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:	1200	Navrhovaná kapacita ČOV:	2050		
Investiční náklady (mil.Kč):	78.9	Způsob financování:			
Stav přípravy:	projektová příprava	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2016-2021	Poznámka:			
Nositel opatření:	Obec Sedlnice				
Provozovatel:	Obec Sedlnice				